

Explosionsschutz – Richtlinie 2014/34/EU(ATEX)

Die Firma:

Teckentrup GmbH & Co.KG

Industriestraße 50

D-33415 Verl-Sürenheide

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Stahl/Edelstahl-Tür

„Feuerschutztür T30-1 (EI₂ 30-C5-S_a) Teckentrup HT8-D“

Zulassung: Z-6.20-1956 (K-5061-DMT-DO)

In der von uns gelieferten Ausführung,

auf die sich diese Erklärung bezieht, gemäß den Bestimmungen der EU-Richtlinie

2014/34/EU

In der heutigen gültigen Fassung mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten
übereinstimmt:

ISO 80079 - 36: 2016	Nicht elektrische Geräte für den Einsatz in explosions-gefährdeten Bereichen, Teil 1: Grundlagen und Anforderungen
ISO 80079 - 37: 2016	Nicht elektrische Geräte für den Einsatz in explosions-gefährdeten Bereichen, Teil 5: Schutz durch konstruktive Sicherheit
EN 1127 - 1: 2019	Explosionsfähige Atmosphären Explosionsschutz, Teil 1 Grundlagen und Methodik

Die technische Dokumentation ist bei folgender benannten Stelle hinterlegt:

TÜV NORD CERT GmbH, Fachbereich Technologie, Am TÜV 130519 Hannover

Die Tür ist zusätzlich mit folgender Kennzeichnung versehen:



II 2G h IIB T4 / II 2D h 135°C

Ort, Datum: D-33415 Verl-Sürenheide, den 09.11.2023

Hersteller-Unterschrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Heckenmüller', is written over a horizontal line.

Geschäftsführer: Jens Heckenmüller